



УТВЕРЖДАЮ

Директор МОУ СШ с
кадетскими классами №22

О.А.Чеботарь

10 20 23 г.

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ объекта социальной инфраструктуры

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта МОУ СШ с кадетскими классами № 22.
- 1.2. Адрес объекта г. Комсомольск-на-Амуре, пр. Интернациональный 33/2.
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 3 этажа, 4062 кв.м
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет:) 15727,0 кв.м
- 1.4. Год постройки здания 1967, последнего капитального ремонта - нет
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущий 22.06.2016 г., капитального нет
- Сведения об организации, расположенной на объекте
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя школа с кадетскими классами № 22, МОУ СШ № 22.
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 681003, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, пр. Интернациональный 33/2.
- 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность)
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) муниципальная.
- 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная)
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование) Управление образования администрации города Комсомольска-на-Амуре.
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 681000, Хабаровский край, Комсомольск-на-Амуре, Севастопольская д. 15.

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

- 2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое): образование.
- 2.2 Виды оказываемых услуг: реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования; Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования; Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования.
- 2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно).
- 2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории).
- 2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: все (К, О, С, Г, У).
- 2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 625 чел.
- 2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет)

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Автобусы № 17, 11, 27,

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 Расстояние до объекта от остановки транспорта 254 м.

3.2.2 Время движения (пешком) 5 мин.

3.2.3 Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет),

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет.

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	ДУ, ВНД
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДУ
2	Вход (входы) в здание	ДУ-И (О, С, Г, У) ВНД(К)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДУ-И (О, С, Г, У) ВНД(К)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ-И (О, С, Г, У) ВНД(К)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДУ-И (О, У, С, Г), ВНД (К)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно.

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности объекта социальной инфраструктуры: Объект доступен условно для слепых, глухих, для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата, инвалидов с умственными отклонениями и другим маломобильным группам населения по следующим причинам:

1. Территория, прилегающая к зданию (участок) ДУ для МГН (инвалиды категории О, С, Г, У) по следующим причинам:

краевые ступени не выделены цветом или фактурой,
отсутствуют предупредительные тактильные полосы,
по ширине лестниц дополнительные поручни отсутствуют,
автостоянка и парковка отсутствуют,
альтернативный способ предоставления услуги – помощь сотрудников.

2. Вход (входы) в здание ДУ (инвалиды категории О, С, Г, У) по следующим причинам:

на входе на территорию не размещена информация о схеме движения инвалидов по территории.

3. Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) ДУ для МГН (инвалиды категории О, С, Г, У) по следующим причинам:

хотя бы один доступный маршрут во все места общего пользования отсутствует,
дежурный маршрут не обозначен знаками,
зона отдыха в ожидании для инвалидов всех категорий на каждом этаже отсутствует (только на первом этаже),
предупреждающие указатели, контрастно окрашенная поверхность на участках пола перед дверными проемами и входами на лестницы отсутствуют,
поручни на лестницах не соответствуют требованиям, отсутствуют дополнительные поручни,
пандус внутри здания отсутствует,
лифт пассажирский (подъемник) отсутствует,
зоны безопасности отсутствуют,
альтернативный способ предоставления услуги – помощь сотрудников.

4. Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) ДУ для всех категорий инвалидов, но не соответствует требованиям:

информирующие обозначения помещений отсутствуют,
перепад освещенности между соседними помещениями и зонами не должен быть 1:4,
отсутствуют предусмотренные приспособления для перемещения МГН,
выключатели и розетки – на высоте 0,8 м от уровня пола,
альтернативный способ предоставления услуги – помощь сотрудников, на дому.

5. Санитарно-гигиенические помещения ДУ для МГН (инвалиды категории О, С, Г, У) ВНД (К) по следующим причинам:

туалетные комнаты и кабинки ВНД для К,
отсутствие душевых кабин для всех категорий инвалидов,
альтернативный способ предоставления услуги – помощь сотрудников.

6. Система информации и связи (на всех зонах) ДУ для О, У, К; ВНД для С, Г по следующим причинам :

отсутствие средств информации не соответствует требованиям,
отсутствие акустических средств оповещения,
отсутствие визуальных средств информации,
отсутствует кнопка вызова,
альтернативный способ предоставления услуги – помощь сотрудников.

7. Пути движения к объекту (от остановки транспорта) ДУ для всех категорий инвалидов по следующим причинам:

ближайшие к объекту остановки общественного транспорта не оборудованы для МГН, на остановках отсутствуют схемы движения к объекту для МГН,
маршрут движения не является гладким, обозначенным,

на маршруте движения, места отдыха с возможностью вызова и ожидания помощи отсутствуют.

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт
2	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Капитальный ремонт
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Капитальный ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Капитальный ремонт
8	Все зоны и участки	

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ 2023-2028 г.

в рамках исполнения Плана адаптации объекта социальной инфраструктуры к потребностям инвалидов и других маломобильных групп населения.

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: объект частично доступен

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) _____

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

Согласование: БТИ, Госпожнадзора.

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта: нет (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности Хабаровского края (дата)

<http://www.zhlt-vmeste.ru/>

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от « 23 » октября 2023 г.,

2. Акта обследования объекта: от « 23 » октября 2023 г.

Председатель комиссии, паспортизируемого объекта:

Директор МОУ СШ № 22 О.А.Чеботарь

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

Комиссия по обследованию приоритетных объектов социальной инфраструктуры в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре»

Члены комиссии:

Заместитель директора по АХР МОУ СШ №22

Н.В. Скиба

(Подпись)

Заместитель директора по безопасности МОУ СП №22
В.М. Суворов

Главный специалист Управления образования администрации
г. Комсомольска-на-Амуре
А.Ф. Рожкова

В том числе: представители общественных организаций инвалидов

Председатель отделения Хабаровской краевой организации общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» города Комсомольска-на-Амуре
О.А. Полей

Председатель общественной организации «Всероссийского общества слепых»
города Комсомольска-на-Амуре
В.Н. Лещук

Председатель отделения Хабаровской краевой организации
«Всероссийского общества глухих» по городу Комсомольск-на-Амуре
А.А. Кудряшова

(Подпись)

(Подпись)

(Подпись)

(Подпись)

(Подпись)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 64075045638428745403327213019230093705736652769
Владелец Чеботарь Оксана Анатольевна
Действителен с 03.05.2024 по 03.05.2025