

АКТ N 394-7

проверки технической готовности теплоснабжающей установки объекта к отопительному периоду 2025/2026 гг.

Комсомольск
(место составления акта)

20.08.2025
(дата составления акта)

Теплоснабжающая организация

АО "ДГК" СП "КТС", ЦЭР

в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. N 190-ФЗ "О теплоснабжении", а также приказом Минэнерго России от 13 ноября 2024 N 2234 "Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду", проверяет техническую готовность теплоснабжающей энергоустановки к отопительному периоду 2025/2026 гг.

МОУ СШ №22

(потребитель тепловой энергии в отношении которого проводится проверка технической готовности теплоснабжающей установки)

Техническая готовность теплоснабжающих установок к отопительному периоду проводилась в отношении следующих объектов:

N п/п	Объект	Адрес объекта
1	Школа N 22	пр.Интернациональный 33/2

В ходе проведения проверки технической готовности к отопительному периоду теплоснабжающая организация установила техническую готовность/неготовность к работе в отопительном периоде (ненужное зачеркнуть)

- 1) объект проверки технически готов к отопительному периоду;
- 2) объект проверки ~~будет~~ технически готов к отопительному периоду при условии устранения в установленный срок замечаний к требованиям по готовности, выданных теплоснабжающей организацией;
- 3) объект проверки ~~технически~~ не готов к отопительному периоду.

Приложение к акту проверки готовности N 394 от 20.08.25 к отопительному периоду 2025/2026 гг. , являющееся его неотъемлимой частью на 1 листах

Участники комиссии:

Начальник эксплуатационного района/котельной



(подпись, расшифровка подписи)

*Представитель потребителя


(подпись, расшифровка подписи)

С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил:

"10" 08 20 25 г.


(подпись, расшифровка подписи)

(потребитель тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

* члены комиссии указываются в зависимости от проверяемого объекта (МКД, объекты образования, торговли и т.д.)

Организация:
Адрес: пр.Интернациональный 33/2

Приложение
к акту технической готовности
теплопотребляющей энергоустановки объекта
к отопительному периоду 2025/2026 гг.
от 2008-25 N 397-7

N	В целях оценки готовности потребителей тепловой энергии к отопительному периоду уполномоченными органами должны быть проверены:	Выявленные замечания (Да/Нет)	Примечание	Дата устранения замечаний
1	Устранение выявленных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок	Нет		
2	Проведение промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок	Нет		
3	Разработка эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их внедрению	Нет		
4	Выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения	Нет		
5	Состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии	Нет		
6	Состояние утепления зданий (в том числе чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) и центральных тепловых пунктов, а также индивидуальных тепловых пунктов	Нет		
7	Состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов и теплопотребляющей установки	Нет		
8	Наличие и работоспособность приборов учета	Нет		
9	Работоспособность автоматических регуляторов при их наличии	Нет		
10	Работоспособность защиты систем теплопотребления	Нет		
11	Наличие паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности теплопотребляющей установки	Нет		
12	Отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией	Нет		
13	Плотность оборудования тепловых пунктов	Нет		
14	Наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов	Нет		
15	Проведение испытания оборудования теплопотребляющих установок на плотность и прочность	Нет		
16	Надежность теплоснабжения потребителей тепловой энергии исходя из климатических условий	Нет		
17	Проведение осмотра теплового пункта на предмет наличия освещения в помещении теплового пункта	Нет		
18	Дезинфекция.	Нет		

Подписи сторон с расшифровками:

Теплоснабжающая
организация



Представитель
потребителя

